Результаты испытаний

лаборатория физико-химических методов исследования,
634021, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе103а, стр. 1,
Тел. +7(3822) 26-67-29, chimsesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 572)

Код пробы (образца) 8072.1.1.22.03

№ п/п	определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	0	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	Запах при 60° С	баллы	2	0	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	баллы	2	0	-	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	мг/дм³	1,5	< 0,58	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
4	Цветность	градусы	20	< 5	-/-	ГОСТ 31868-2012
5	Железо (Fe,суммарно)	мг/дм³	0,3	0,19	0,05/-	ГОСТ 4011-72
6	Марганец (Mn,суммарно)	мг/дм³	0,1	< 0,005	-/-	МУ 31-10/04
Дополнительные сведения: количество исследований - 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 22.03.2022 по 23.03.2022

Дата выдачи результата: 24.03.2022

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.И. Воронецкая	

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.